



PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

ul. Podgórna 22
65- 424 Zielona Góra

Zielona Góra, 30 stycznia 2023 r.

DO-BR.0003.5.2023
KW.1263.2023



Szanowny Pan
Dariusz Jacek Legutowski
Radny Miasta Zielona Góra

Odpowiadając na Pana interpelację nr 94/DJL/2023 dotyczącą Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych w latach 2021-2024 (przekazaną 16 stycznia 2023 r. za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta) przekazuję w załączeniu informacje przygotowane przez Pana Krzysztofa Witkowskiego Prezesa Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

W przypadku wątpliwości lub dodatkowych pytań uprzejmie proszę o bezpośredni kontakt.

PREZYDENT MIASTA

mgr inż. Janusz Kubicki



„Zielonogorskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

65-120 Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 110A

tel.: 68 45 19 300, fax: 68 45 19 340; poczta@zwik.zgora.pl;

www.zwik.zgora.pl

NIP 1040000159; KRS 0000211506 – Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

REGON 978093091; Kapitał zakładowy 146 520 000 zł

PP – 02/01/2023

Zielona Góra, 16 stycznia 2023 roku

Janusz Kubicki

Prezydent Miasta Zielona Góra

ul. Podgórna 22

65-424 Zielona Góra

Dotyczy: Odpowiedź na Interpelację Radnego Dariusza Legutowskiego nr 94/DJL/2023.

Szanowny Panie Prezydencie!

W odpowiedzi na interpelację o brzmieniu:

W Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Urzędzeń Kanalizacyjnych w latach 2021-2024 przyjętym uchwałą Rady Miasta wśród zadań do realizacji brak:

- odwiertu studni na Srebrnej Polanie,*
- odwiertu studni na ujęciu wód podziemnych.*

Pyt. 1. Jaki był koszt tych przedsięwzięć i których w związku z tym zadań z Planu Wieloletniego na rok 2022 nie wykonano?

Pyt. 2. Dlaczego złamano uchwałą Rady Miasta?

Informujemy:

Ad 1.

a) „Srebrna Polana” – odwiert otworu studziennego

- Studnia nr 1 – wartość odwiertu z pełną dokumentacją: ok. 125 300 zł netto
- Studnia nr 2 – wartość odwiertu z pełną dokumentacją: ok. 131 200 zł netto



Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na latach 2021-2024 (plan) zawiera pozycję dotyczącą budowy nowego ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w południowej części Zielonej Góry (Zatonie). W ramach zadania wykonano m.in. dwie dokumentacje hydrogeologiczne oraz określono obszar pod ewentualne ujęcie wody. Z uwagi na fakt, że są to w przeważającej części tereny prywatne proces pozyskania działek pod ujęcie jest utrudniony i długotrwały. W związku z tym, w celu dywersyfikacji dostaw wody prowadzimy prace rozpoznawcze również w innych częściach miasta, w szczególności, w obrębach działek miejskich. W konsekwencji powyższego, obręb tzw. „Srebrnej Polany” został wytypowany do sprawdzenia pod względem zasobów wodonośnych. W tym celu wykonano dwa odwierty studzienne, które potwierdziły zasobność terenów w wodę.

b) ul. Botaniczna/Agatowa - odwiert otworu studziennego (zastępczego) nr 1z:

inwestycja w trakcie realizacji; wartość odwiertu z pełną dokumentacją: ok. 122 300 zł

Wykonanie odwiertu zastępczego ma związek z pogorszeniem się stanu technicznego jednej ze studni na ujęciu wody. W celu zapewnienia ciągłości dostaw wody niezbędne jest wykonanie nowego (zastępczego) odwiertu. Odwiert realizujemy w zamian za zadanie ujęte w planie pn.: „Ujęcie Zacisze - odwiert i podłączenie studni nr 31”.

Ad 2.

Spółka, co do zasady realizuje inwestycje w oparciu o obowiązujący *Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych*. Natomiast przepisy prawne nie zabraniają realizacji inwestycji nie ujętych w planie. Ewentualna realizacja inwestycji nie ujętej w planie z reguły wynika z pilnej/nagłej konieczności jej wykonania.

PREZES ZARZADU

Krzysztof Witkowski
dr hab. inż. Krzysztof Witkowski